

и управления эвакуацией, обеспечивающая автоматическое выявление и выявлением персоналом пожароопасной ситуации в помещениях, формирование сигналов пожарной опасности, выдача информации о наличии и месте возникновения пожароопасной ситуации. Организация пожарной охраны, в соответствии с инструкцией о внутреннем распорядке работы, приказами и распоряжениями администрации. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам оператора) контроль состояния системы ПС и ее составных частей.

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась. Вывод на основании акта № ____ от « ____ » ____ 20__ года.

выданного _____ - _____;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют документы по пожарной безопасности с арендуемых мест проведения занятий.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплогенераль состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное водоснабжение.